



Jelmagyarázat

fűtési előremenő

fűtési visszatérő

| | | |
|---|--|---|
| <p>Vitocell 100 E 950 fűtési puffer</p> <p>950 l ürtartalom, szigetelés nélkül szükséges leszállítási szigetelés felhelyezése csak helyszínen lehetséges!</p> <p>5/4"-os Divicon szivattyú állomás (max. 2,5 m³/h)</p> <p>Grundfos Magna 25-80/180 szivattyúval (230 V, 130 W, H=8,2 m; Q=30-140 l/min)</p> <p>háromjáratú szeleppel és szelphajtással</p> | <p>Tervező: KOMFORTEX Kft. 2600 Vác, Déli u. 4. Fogarasi Antal okt. égm. G-13-5410</p> | <p>Rajzszám: GF-1</p> <p>Méretarány: 1:100, v.</p> <p>Dátum: 2018.05.09.</p> |
| | <p>Bölcsőde létesítése óvoda átalakításával, bővítésével</p> <p>2610 Nőtincs, Malom utca 1. HRSZ: 247</p> | <p>Fűtés alaprajz és bekötési sémák</p> |