



JELMAGYARÁZAT

ELOSZTÓ BERENDEZÉS

KÉTSARKÚ KAPCSOLÓ

NYOMÓGOMB SZELLŐZŐ KAPCSOLÁSRA

VÁLTÓKAPCSOLÓ

KERESZTKAPCSOLÓ

L1 Compass MP-418-35-20

L2 Compass MP-418-3520-inverterrel

L3 Compass MP-236-35-20

L4 Compass MP-236-35-20-inverterrel

- L5 Eglo 95693 Ontaneda mennyezeti LED lámpa 11W
- L6 Sylvania 43280 SylCircle LED lámpa 6W
- L7 Tungsram Brio 21W
- L8 Compass UFO 218-35-20 inverterrel
- DUGASZOLÓ ALJZAT
- VÉDETT DUGASZOLÓ ALJZAT
- VEZETÉK KIÁLLÁS 1m VEZETÉK RÁHAGYÁSSAL
- EPH ELŐKÉSZÍTÉS ÉS BEKÖTÉS
- TERMOSZTÁT
- 90 fokos mozgásérzékelő
- 360 fokos mozgásérzékelő
- SZELLŐZŐ BEKÖTÉS GÉPÉSZETI SZERINT
- tokozott 400V-os kapcsoló
- AKKUMULÁTOROS IRÁNYTÉNY

Szerelési magasságok:
kapcsoló: 1,2m, dugalj: 0,3m
vizesblokk dugalj: 1,3m
konyha pult dugalj: 1m

Csengőnyomó

Csengő

A tervek a társstervezők terveivel együtt kezelendők!

A berendezés tervei a szerelvények helyét módosíthatják.

Erősáramú bekötés lejtőmentő keresztirányú

szerelési magasság: 1,2m
HENSEL Basic HB 3000 Fogyasztásmérő szekrény

	alapkiadás	2018.05.14	ÖSSZETARTÓZÓ TERVEK	
Megbízó:	MEGNEVEZÉS		KIADÁS DÁTUMA	
	Nőtincs Község Önkormányzata		Építész:	
	2610 Nőtincs, Szabadság út 50.		Gépész:	
			Egyetemi:	
Villamosmérvezo	Tervezés tárgya:		Tervfajta:	
	Bölcsöde létesítése óvoda átalakításával, bővítésével		Kivétel:	
	2610 Nőtincs, Malom utca 1. hrsz:247		Mértékár:	
	Terv megnevezése:		Munkaszám:	
Erősáram nyomvonalterv		30/2018		V-1
		Rajzolási:		